

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае")**

**Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Красноярском крае» в городе Минусинске**

**Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" в городе Минусинске**

Юридический адрес: 660100, Красноярский край, Красноярск г, Сопочная ул, дом 38, тел.: 8(391) 202-58-33

e-mail: mail@fbuz24.ru

ОГРН 1052463018475 ИНН 2463070760

Адреса мест осуществления деятельности: 662610, край Красноярский, муниципальный округ Минусинский, город
Минусинск, ул Комарова, дом 1, тел.: +7 3913257196, e-mail: minusinsk@fbuz24.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510847

УТВЕРЖДАЮ

**Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Красноярском крае" в г.
Минусинске, руководитель ИЛЦ**



В.Н. Кузьмин

26.06.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 24-24-09/06024-26 от 26.06.2026

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ "СОСНОВЫЙ БОР" (ИНН 2455017121 ОГРН 1022401533604)

2. Юридический адрес: 662623, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ М.О. МИНУСИНСКИЙ, П. ОЗЕРО ТАГАРСКОЕ, ТЕР БЕРЕГ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ САНАТОРИЙ СОСНОВЫЙ БОР, ЗД. 5, СТР. 1

Фактический адрес: Красноярский край, м.р-н Минусинский, с.п. Лугавский сельсовет, п Озеро Тагарское, тер берег Юго-Западный санаторий Сосновый Бор

3. Наименование образца испытаний: Вода водоема 2 категории

4. Место отбора: АО "САНАТОРИЙ "СОСНОВЫЙ БОР", водный объект, Вода озера Тагарское, Красноярский край, м.о. Минусинский, п. Озеро Тагарское, тер берег Юго-Западный санаторий Сосновый Бор, зд. 5, стр. 1

5. Условия отбора:

Дата отбора: 16.06.2026

Ф.И.О., должность: Бутенко Е. Ю. технолог ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.06.2026 10:00

Информация о плане и методе отбора: НД на отбор: Образец представлен Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственность на этапе отбора проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №130828р/26 от 16 мая 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №6024/26 от 16 июня 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 24-24-09/06024-26 от 26.06.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 24-24-09/06024-02.03-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Измеритель-регистратор температуры и относительной влажности автономный, EClerk-M-11-T-W	29174
2	Микробиологический термостат, BINDER BD 115	13-05965
3	Термостат суховоздушный с охлаждением, ТС-1/80 СПУ	37580
4	Измеритель-регистратор температуры и относительной влажности автономный, EClerk-M-11-T-W	30250
5	pH-метры и иономеры, PH-150	1178
6	Иономеры лабораторные, И-160МИ	7656

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 662610, край Красноярский, муниципальный округ Минусинский, город Минусинск, ул Комарова, дом 1 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 25.06.2026 15:25 дата начала испытаний 25.06.2026 16:00, дата окончания испытаний 26.06.2026 09:46				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	НД на методы исследований
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	9,20±0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
2	Общая минерализация/сухой остаток	мг/дм³	Более 2000	ГОСТ 18164-72
Место осуществления деятельности: 662610, край Красноярский, муниципальный округ Минусинский, город Минусинск, ул Комарова, дом 1 Лаборатория микробиологических исследований Образец поступил 17.06.2026 16:30 дата начала испытаний 17.06.2026 16:30, дата окончания испытаний 25.06.2026 16:01				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100 см³	НВЧ менее 5	МУК 4.2.3963-23
2	Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	дм³	Не обнаружено в 1 дм³	МУК 4.2.3963-23
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 см³	НВЧ 23,0	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см³	78,0	МУК 4.2.3963-23
5	Энтерококки	КОЕ/100 см³	НВЧ менее 5	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
Ю.В. Чиркова, Техник-лаборант

Конец протокола испытаний № 24-24-09/06024-26 от 26.06.2026